

Ref :

Date :

الرقم : ٠٥١١/١١٧ التاريخ : ٢٥/١٢/٢٤

السادة المناقصين

العطاء رقم: (C-T-G-025-0239) الخاص
بتوريد محركات كهربائية لمحطة وادي العرب 1
الموضوع: ملحق رقم (1)

- ارفق طيه الملحق رقم (1) للعطاء اعلاه ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به والعمل
بمضمونه، اشارة الى العطاء اعلاه اعلمكم بما يلي :

- اولاً:

- اعلمكم بتمديد موعد بيع وثيقة العطاء ليصبح يوم الاثنين الموافق 2026/1/19 بدلا من يوم الاحد الموافق
2026/1/4.

- اعلمكم بتمديد موعد ايداع العروض ليصبح يوم الاربعاء 2026/1/21 الساعة الثانية عشرة ظهرا بدلا من يوم
الاثنين 2026 /1/5 الساعة الثانية عشر ظهرا

- ثانياً: بخصوص لوحة بيانات المحرك كما هي وارادة أدناه للمحركات المراد استبدالها أما بخصوص
القياسات والأبعاد فيمكن للمقاولين زيارة الموقع وأخذ القياسات.

- ثالثاً: بخصوص قياس المحرك (Frame size) نؤكد على القياس الوارد بدعوة العطاء وهو 450..



واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة



نسخة الى:

✓ مدير مديرية العطاءات والمشتريات
✓ مدير مديرية الدعم الفني والانتاج المائي
✓ السيدة رنا خصاونة- مديرية العطاءات والمشتريات
✓ السيدة هنادي درابسة / للنشر على الموقع الالكتروني



Hannover, Germany
24h - Tel. +49(0)511 / 8703-0
www.helmke.de

3~	Mot.	Nr	11000086720
Typ	DOR450-02		
Y	6600	V	51.5 A
512	kW	cos φ	0.90 WKL F
IP 55	← 2990	min -1	50 Hz
IM B3	Heater	230	V 2 x 200 W A
EN60034-1	IC411	4285 kg	