

Ref:

التاريخ: ٠٨/٢١/٢٠١٩

الرقم: (٩٢١١١١٧)

السادة المناقصين

الموضوع : مشروع نقل مياه بئر سد الوحدة الجديد الى لواء

بني كنانة عطاء رقم (C-W-T-0019-0080)

ملحق رقم (١)

أرفق طيه الملحق رقم (١) للعطاء أعلاه والمتضمن الرد على الإستفسارات الواردة من المناقصين ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزء من وثائق العطاء للتقيد به والعمل بمضمونه .

١- سؤال رقم ١ : طلب تأجيل موعد إيداع العروض لمدة إسبوعين .

جواب رقم ١ : - يؤجل موعد إيداع العروض ليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٠ الساعة العاشرة صباحاً .

- يؤجل آخر يوم لبيع نسخ وثيقة العطاء ليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٤ بدل من ٢٠١٩/٤/١

- يؤجل موعد زيارة الموقع من تاريخ ٢٠١٩/٤/٢ ليوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ الساعة العاشرة صباحاً والتجمع بمبنى ادارة

الشؤون الفنية/حرفا الساعة التاسعة صباحاً .

٢- تعديل قيمة كفالة دخول العطاء من ٣% من العرض المقدم لتصبح (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف دينار .

٣- على المناقصين تقديم العرض الفني بمغلف منفصل ومغلق .

٤- على المناقصين تقديم العرض المالي بمغلف منفصل ومغلق .

٥- تقديم كفالة دخول العطاء بمغلف منفصل ومغلق ويقدم العرض الفني والمالي وكفالة دخول العطاء معاً بمغلف واحد ومغلق .

٦- التاكيد على انه سيتم التقييم الفني بناء على الشروط الواردة بدعوه العطاء كالتالي :

١- تقديم الكادر الاساسي للمشروع كالتالي :

• مدير المشروع خبره عامة على الاقل (١٥) منها (٥) سنوات خبرة مشاريع مشابهه .

• مهندس ميكانيك خبره (٥) سنوات مشاريع مشابهه .

• مهندس مدني خبره (٥) سنوات مشاريع مشابهه .

• مساح خبره (١٠) سنوات مشاريع مشابهه .

٢- تقديم منهجيه لتنفيذ الاعمال وخلال فترة المشروع المقترحة (٦٠) يوماً من تاريخ أمر المباشرة .

٣- تقديم برنامج سير الاعمال وحسب CPM لمدة المشروع .

٤- ارفاق ما يثبت تنفيذ مشاريع مشابهه على الاقل ٣ مشاريع ورفاق ما يثبت حسن الانجاز من صاحب العمل للمشاريع المشابهه .

وفي حال لم يتم تقديم أي من الشروط أعلاه مستوفاه يستبعد العرض المالي للمناقص المتقدم .

واقبلوا الاحترام

مديرعام شركة مياه اليرموك
المهندس نبيل الزعبي

R/467

تغير جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة سرية يحظر نسخها و/أو نشرها و/أو
إعادة تحميلها و/أو إعادة استخدامها لغير الغاية التي استخرجت من أجلها لكون الحصول على
الموافقة الخطية المسبقة من شركة مياه اليرموك وتحت طائلة المسؤولية

الرؤية: نسعي لتقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية وتميزاً
للرقي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن
الرسالة: تحقيق أعلى درجة كفاءة في إدارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه
والصرف الصحي بثقافية وعادلة



Ref:

Date: التاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ١٩

الرقم: ٢١٤٥١٢١٧

السادة المناقصين

الموضوع : اعلان تمديد موعد ايداع عروض عطاء

رقم (C-T-W-0019-0080) الخاص بنقل

مياه بئر سد الوحدة الجديد الى لواء بني كنانة

ملحق رقم (٢)

تعلن شركة مياه اليرموك انه تم تمديد موعد ايداع العروض الخاص بالعطاء اعلاه ليصبح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٠ الساعة العاشرة صباحاً .

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس نبيل الزعبي

السادة المناقصين

الموضوع : العطاء رقم C-W-T-0019-0080

نقل مياه بئر سد الوحدة الجديد الى لواء بني كنانة

ملحق رقم (3)

ارفق طيه الملحق رقم (3) للعطاء اعلاه والمتضمن الرد على الاستفسارات الواردة من المناقصين ويعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به والعمل بمضمونه .

سؤال رقم (1) : طلب تمديد مدة تنفيذ العطاء الى (210) يوماً ؟

جواب رقم (1) : التقيد بمدة التنفيذ كما وردت في وثائق العطاء والبالغة (60) يوماً .

سؤال رقم (2) : الاستفسار الخاص باوقات الدوام داخل المنطقة العسكرية ؟

جواب رقم (2) : من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً

سؤال رقم (3) : إمكانية العمل ليلاً .

جواب رقم (3) : غير مسموح

سؤال رقم (4) : إمكانية العمل أيام الجمعة ؟

جواب رقم (4) : مسموح.

سؤال رقم (5) : الطريق داخل المنطقة العسكرية هل هي للإشغال العامة ام تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن ؟

جواب رقم (5) : الطريق تابعة لسلطة المياه وادي الاردن . بالنسبة لعروض الحفر يتم تحديدها من خلال التنسيق المباشر بين المقاول وسلطة وادي الاردن من خلال تصاريح الحفر .

سؤال رقم (6) : إدخال العمالة السورية والمصرية الى المنطقة العسكرية ؟

جواب رقم (6) : السوريين ممنوع ، اما المصريين مسموح بشروط وهي تصريح عمل ساري المفعول و جواز سفر ساري المفعول بعد اخذ الموافقات الامنية اللازمة .

سؤال رقم (7) : الإلية المتبعة للحصول على التصاريح الامنية لدخول المنطقة العسكرية ؟

جواب رقم (7) : على المقاول التنسيق المباشر مع الجهات الامنية وهي (شعبة الاستخبارات اربد) والمسؤولة عن منح واصدار التصاريح اللازمة لكادر المقاول وتقع مسؤولية المتابعة بالحصول على التصاريح على المقاول فقط علماً بأن شركة مياه اليرموك ستصدر كتاب لجميع الجهات المختصة لضرورة تسهيل مهام عمال المقاول وبشكل عام .

سؤال رقم (8) : هل يسمح بتخزين مواد وعدد داخل الموقع الامني ؟

جواب رقم (8) : مسموح.

واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك

المهندس نبيل الزعبي