



C – T – G – 2020-0002

توريد مواسير تعليق

وثائق العطاء

٢٠٢٠

آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم **الاحد** الموافق
٢٠٢٠/٢/١٦

آخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة الحادي عشر صباح يوم
الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/١٧

شركة مياه اليرموك

مديرية العطاءات والمشتريات

اربد - شارع بغداد

<http://www.yw.com.jo>

المحتويات

الموضوع	
دعوه العطاء	الجزء الاول
كتاب التفويض	الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء	الجزء الثالث
الشروط العامة	الجزء الرابع
الشروط الخاصة	الجزء الخامس
المواصفات الفنية	الجزء السادس
النماذج	الجزء السابع
الجداول	الجزء الثامن

الجزء الاول

دعوة العطاء رقم C-T-G-0020-0002

توريد مواسير تعليق

تدعو إدارة شركة مياه اليرموك المناقصين المختصين لتقديم عروضهم لتوريد مواسير تعليق وفقا للشروط العامة والخاصة المرفقة بهذه الدعوة في موعد لا يتجاوز الساعة الحادي عشر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠ / ٢ / ١٧ .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس/ منتصر فاضل المومني

الجزء الثاني

مدير عام شركة مياه اليرموك

بناءً على دعوة العطاء رقم (C-T-G-0020-0002) وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة () يوماً اعتباراً من .../.../2020 وأفوض السيد () بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

المفوض بالتوقيع

إسم المناقص : ()
الخاتم :

العنوان : ()

ص . ب : () الرمز البريدي () هاتف () فاكس ()

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي) :

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

ملاحظات :

١ . يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الدائرة .

الجزء الثالث

تعليمات الدخول في العطاء

١. لا يسمح بالاشتراك إلا للشركات المعتمدة والمسجلة
٢. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.
٣. مدة سريان العرض لا تقل عن (120) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لإيداع العروض .
٤. آخر موعد لاستلام العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الحادي عشر صباح يوم الاثنين الموافق 2020/2/17 .
٥. على المناقص أو من يفوضه إحضار العرض المقدم من قبله في مغلف مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
 - ❖ شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات و المشتريات
 - ❖ العطاء رقم C – T – G– 0020-0002
 - ❖ اسم المناقص
 - ❖ العنوان
- و وضع المغلف شخصياً في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل الايداع اصولياً".
٦. لا تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد الالكتروني.
٧. على المناقصين التأكد من صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال الوثائق .
٨. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به لدى شركة مياه اليرموك ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه.
٩. تقدم جميع الكفالات باسم شركة مياه اليرموك.
١٠. المحاكم الاردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.

شركة مياه اليرموك

مديرية العطاءات والمشتريات

اربد – شارع بغداد

<http://www.yw.com.jo>

الجزء الرابع

الشروط العامة

١. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من شركة مياه اليرموك تعتبر أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء .
٢. الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.
٣. يرفق بالعرض كفالة بنكية (أو شيك مصدق) للدخول في العطاء بنسبة (٣ %) من قيمة العرض و تبقى صالحة لمدة (١٢٠) يوماً اعتباراً من تاريخ فتح العروض وترد كفالات الدخول لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال إجراءات الإحالة و تقديم كفالة حسن التنفيذ من صاحب العرض الفائز
٤. يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة (١٠%) من إجمالي قيمة الإحالة وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ الاتفاقية.
٥. يلتزم المورد بتقديم تعهد عدلي ضمان ضد سوء مصنعية بنسبة (١١٥%) من إجمالي الإحالة لضمان ان المواد الموردته جديده (١٠٠%) وخالية من العيوب.
٦. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم و في حال ورود عروض غير موقعه أو غير مختومه تقوم لجنة العطاءات بتحويلها للجنة الدارسة الفنية مع باقي العروض ، ولدى التنسيب بالاحالة حسب تقرير اللجنة الفنية الورد فيه ملاحظات او نواقص يجب على المناقص إستكمال النواقص الواردة في تقرير اللجنة الفنية قبل الاحالة وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات المختصة استبعاد العرض .
٧. يجب على المناقص ان يحدد موعد التوريد للمواد المطلوبة وخلاف ذلك يعتبر التوريد حالاً (وتعني كلمة حالاً خلال اسبوع من تاريخ صدور الاشعار بتبليغ الاحالة) .
٨. تستبعد لجنة العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات الخاصة و العامة لدعوة العطاء أو اذا كان مقدمه غير كفاء أو غير مؤهل أو اذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان من الاشتراك في العطاءات للمدة التي حددتها لجنة العطاءات .
٩. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية على أساس واصل مستودعات شركة مياه اليرموك /حوقا مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .
١٠. يحق لشركة مياه اليرموك تجزئة العطاء.
١١. الشركة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوريد و للشركة الحق بإلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد الاعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.

١٢. لشركة مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد.
١٣. على المناقص فحص المواد المحالة عليه من قبل الجمعية العلمية الملكية وتقديم شهادة خاصة بالفحص .
١٤. لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف قاهرة دون حق الاعتراض أو طلب بيان الأسباب .
١٥. يعتبر توقيع الاتفاقية من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزماً تماماً بمحتوياتهما ومضمونهما .
١٦. اذا وقع تناقض أو تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة .
١٧. تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار الاحالة الحد الأدنى المقبول ولا تلغى مواصفات العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار الاحالة الا اذا توقفت عليها .
١٨. اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامه مالية) بنسبة لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع أو جزء من الاسبوع وبحد أعلي ١٥% من قيمتها.
١٩. لايحول توقيع الغرامة الواردة في البند السابق دون حق الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق انذار ، على ان يتم اعلام لجنة العطاءات بقيمة العطل والضرر ان وجدت .
٢٠. تحصل الأموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفالاتهم لديها لذلك العطاء أو أي عطاء آخر أو الاموال المستحقة لهم لدى الشركة في أي تعاملات اخرى.
٢١. لا يجوز للمتعهد ان يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات مع الاحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار الإحالة والعقد الأصيل .
٢٢. إن استلام المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين خلال استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة.
٢٣. إذا استتكتف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في ذلك ، أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه يحق للجنة العطاءات شراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بديلاً عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سويه من أي مصدر آخر على حسابه ونفقتة وتحمله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى أي انذار ، ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.
٢٤. يحق للشركة فسخ الاتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزامه أو مخالفته لأي شرط من شروط الاتفاقية ومصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالاعتراض أو المقاضاه

٢٥. الصناعة الوطنية : بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧٢) تاريخ ٢٥/١/٢٠١٣ وكتبهم اللاحقه رقم (١٧٣٣/٦/١٠/٥٦) تاريخ ٢٧/١/٢٠١٣ و ٦/١١/٢٠١٤ تاريخ ٥/١/٢٠١٤ يتم منح الصناعة الوطنية الاردنية أفضلية بالسعر بنسبة ١٥ % ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية وذلك شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح الافضلية لسعر المنتج المحلي وفقاً للمعادلة التالية :
- سعر السلعة الاجنبية $\times 1,15$ ، ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كلا العرضين للشروط والمواصفات .
٢٦. طوابع العقد ورسوم الإحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء .
٢٧. اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت .

الجزء الخامس

الشروط الخاصة

١. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ معتمدة وشهادة MANUFACTURER CERTIFICATE (شهادة مصنعية).
٢. أ. في حال ارتكاب المورد مخالفات كالتأخر في التسليم أو توريد مواد مخالفة للمواصفات الفنية أو التأخر في تسليم الوثائق (كشهادة الطرف الثالث أو اي متطلب في العقد) أو ارتكاب اية مخالفة اخرى كالتحايل او سبب خسائر من شأنها الاضرار بمصلحة العمل يمنح المورد انذار أولي مع تحميله كافة الاضرار والالتزامات الناشئة عن مخالفته واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب تعليمات وشروط العطاء والانظمة النافذة.
ب. اذا لم يتخذ المورد اجراءات وتدابير تصحيحية لتحسين ادائه وتصويب المخالفات او في حال تكراره للمخالفات بغض النظر عن نوع المخالفة يمنح انذار نهائيا والذي يضع المورد تلقائيا على القائمة السوداء لشركة مياه اليرموك مع احتفاظ شركة مياه اليرموك بحق فسخ الاتفاقية و تحميل المورد كافة الاضرار الناشئة عن مخالفته واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب تعليمات وشروط العطاء والانظمة النافذة.
٣. ج. يعتبر ما ورد في الفقرة (أ) والفقرة (ب) جزء لا يتجزء من وثائق العقد وما يرد فيه و شرط اساسي من شروط العقد.

الجزء السادس

Specification for Riser (Column) Pipes

The riser pipes shall be in accordance with Standard API-5L, GRADE-B line Black Steel pipe or ASTM A 53 GALVANIZED . The pipe shall be **seamless or seam welded** and threaded from both sides according to **API-5L, 8 threads per inch**. Pipes of 3", 4" , 5" , 6" ,and 8" **length shall be 6m**.

Dimensions, Weights ,And Test Pressures of threaded pipe line :

Nominal Size	Outside diameter		Wall Thickness		Test Pressure
	Inch	Mm	Inch	mm	
۳	3.5	۸۸,۹	۰,۲۱۶	۵,۵	۱۱۰۰
۴	4.5	۱۱۴,۳	۰,۲۳۷	۶,۰	۱۳۰۰
۵	5.563	۱۴۱,۳	۰,۲۵۸	۶,۶	۱۳۰۰
6	6.625	168.3	0.280	7.1	1300
۸	8.625	۲۱۹,۱	۰,۲۸۲	۸,۲	۱۵۷۰

Joint and Jointing

The pipes shall be threaded from both sides 8 threads per inch according to API-5L. Each pipe shall be provided with **seamless coupling** which must be of the same material of the pipe. Threading from inside must be according to API-5L fitted to the pipe and provided with protector to the ends to prevent damage of threads.

Coupling Dimensions , Weights, and Tolerances:

Nominal size	Outside Diameter		Minimum length		Diameter of Recess		Width of Searing	
	inch	Mm	Inch	mm	inch	mm	Inch	mm
۳	۴	۱۰۱,۵	۴,۲۵	۱۰۸	۳,۵۹۴	۴۷,۳	۰,۱۸۷۵	۴,۹
۴	۵,۲	۱۳۲,۱	۴,۵	۱۱۴,۳	۴,۵۹۴	۱۱۶,۷	۰,۲۵	۶,۴
۵	۶,۲۹۶	۱۵۹,۹	۴,۶۲۵	۱۱۷,۵	۵,۶۵۷	۱۴۳,۷	۰,۲۵	۶,۴
6	7.39	187.7	4.875	123.8	6.719	170.7	0.25	6.4
۸	۹,۶۲۵	۲۴۴,۵	۵,۲۵	۱۳۳,۴	۸,۷۱۹	۲۲۱,۵	۰,۲۵	۶,۴

EVERY COUPLING MUST BE FIXED VERY TIGHT TO THE END OF THREADING.

The pipes and couplers when jointed together must be aligned through the depth of the bore holes which reach to 450m, and shall not have deflection through this distance.

The threading for both pipes and couplings shall be done by the manufacturer of the pipes and shall not have any failure during manual or machine threading. The pipes and coupling must be suitable to be used with submersible pump and bore holes in which depth reach 450m, so it must be strong enough to carry the pump set, the weight of the pipes and the water column to withstand the vibration of the pump set and the pressure of the water when the valves shut during the operation of the pump set.

Working Pressure

The working pressure for the pipes shall not be less than 50 bars.

Coupling must be all screwed to the end of threading and ready to be installed.

Technical Data

Bidders must give full information and technical data, brochures, catalogues, etc. and also he must fill the information required in the documents of the tender, any additional technical data or conditions must be included in a covering letter by the bidder and must be written in clear language.

Writing in document margins or in rear of the papers will not be accepted. Every paper in the documents or in the covering letter must be stamped and signed by the bidder and also the catalogues and brochures must be signed also. **The bidder should provide the data for all parameters given in the tables to be able to evaluate the bidder offer .**

Marking

The pipes shall be **zinc** coated, marked with the manufacture's symbol or mark plus the code number of standard specification and inspector stamp. The pipes shall also be stamped with the initials WAJ.

pipes and coupling must be suitable to be used with submersible pump and bore holes in which depth reach 400m, so it must be strong enough to carry the pump set, the weight of the pipes and the water column to withstand the vibration of the pump set and the pressure of the water when the valves shut during the operation of the pump set.

Bidders must give full information and technical data, brochures, catalogues, etc. and also he must fill the information required in the documents of the tender, any additional technical data or conditions must be included in a covering letter by the bidder and must be written in clear language.

Writing in document margins or in rear of the papers will not be accepted. Every paper in the documents or in the covering letter must be stamped and signed by the bidder and also the catalogues and brochures must be signed also.

Bidders must give full drawing of pipe threading and coupling showing E0 and E1

The bidder should provide the following data in his bid:

	Description	Data
	Standard of pipe	
	<i>Standard of threading</i>	
	<i>Standard of coupling</i>	
	<i>Length of pipe</i>	
	<i>Length of threading on pipe side</i>	
	<i>Length of coupling</i>	
	<i>Thickness of pipes</i>	
	<i>Thickness of coupling</i>	
	<i>Test pressure of pipe</i>	
	<i>Total number of threads on pipe side</i>	
	<i>Number of threads per inch</i>	
	<i>Taper size of threads</i>	

الجزء السابع

نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

إلى السادة : شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا (اسم المصرف).....

يكفل المقاول / شركة / مؤسسةبتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض.
بمبلغ () ديناراً أردنياً فقط..... ديناراً أردنياً.

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم :
الخاص بمشروع.....

لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقاً للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور على أساسها.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة (120) يوماً " من تاريخ ايداع العروض أو لحين توقيع الاتفاقية مع أحد المناقصين أيهما أسبق .

واننا نتعهد بتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغا المذكور أعلاه عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص.

.....توقيع الكفيل/مصرف.

.....المفوض بالتوقيع.

.....التاريخ.

• يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:.....

.....

بخصوص العطاء رقم ()

المتعلق بمشروع :

بمبلغ : (دينار أردني فقط لاغير دينار أردني فقط لاغير

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاوله ، وأنا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ..... شهر..... من عام..... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء " على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/ مصرف:.....

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

(نموذج كفالة الصيانة)
MAINTANANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا:

قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:

.....

بخصوص العطاء رقم ()

المتعلق بمشروع:

بمبلغ: (.....) دينار أردني..... دينار أردني.

وذلك ضمناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقولة الموجز . وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم للأشغال المنجزة تسليماً نهائياً بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة /و/أو/ انقضاء مدة الصيانة ما لم يتم تمديدتها أو تجديدها بناءً على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/ مصرف:.....

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

نموذج ضمانة ضد سوء المصنعية

أتعهد أنا /نحن الموقع أدناه :

بضمان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية ملاحق لها و / أو أية قرارات معدلة لها الصادرة عن شركة مياه اليرموك لعام ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي لكل دفعة يتم الموافقة على تسلمها حسب الأصول للعتاء و / أو العطاءات و / أو اوامر الشراء ، ما لم يرد خلاف ذلك في العقد او امر الشراء .

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او / اوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمة المواد المضمونة مضافا إليها نسبة % 15 خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهد باستبدال كافة المواد التي ثبت سوء مصنعيها خلال المدة المقررة من قبل شركة مياه اليرموك، وفي حال عدم قيامنا باستبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة للاستبدال، فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد مضافا إليها % 15 خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة للإخطار أو اللجوء إلى القضاء، مع ضمان أي عطل أو ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياه اليرموك.

وعليه أوقع

المقر والمتعهد بما ورد أعلاه

نموذج العقد / الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية في اليوم () من شهر () لعام (2020) بين صاحب العمل شركة مياه اليرموك على اعتباره الفريق الأول، وبين المقاول على اعتباره الفريق الثاني لما كان الفريق الأول رغباً في التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين احتياجات شركة مياه اليرموك لـ

توريد مواسير تعليق

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء C-T-G-0020-0002 قد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:

١- يكون للكلمات والتعبير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار إليها فيما بعد.

٢- تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة وهذه الوثائق هي:

- *الشروط العامة والخاصة
- *قرار الاحالة.
- *عرض المناقصة.
- *المواصفات.
- *اية ملاحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد.

٣- القيمة الاجمالية للعقد :-.....
مدة التوريد:-.....

٤- ازاء تعهد الفريق الأول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا لهذه الاتفاقية يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وانجازها وتسليمها وصيانتها وفقا " للشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية .

٥- ازاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء , يتعهد الفريق الأول بأن يدفع الى الفريق الثاني الأسعار والأجور المذكورة في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في هذه.

بناء على ما ذكر اعلاه جرى توقيع هذه الاتفاقية و ابرامها في التاريخ المذكور أعلاه.

الفريق الأول
(المورد)

الفريق الثاني
(صاحب العمل)

التوقيع

التوقيع

الاسم

الاسم :

الوظيفة:

الوظيفة:

الجزء الثامن

الجدول رقم (١) المرفق بالعطاء رقم (C-T-G-0020-0002)

رقم البند	المواد المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الإجمالي		يعبأ من قبل المناقص
				دينار	فلس	دينار	فلس	
١	توريد مواسير تعليق قطر ٤ "	م.ط	3000					النوع المعروف ومواصفاته
2	توريد مواسير تعليق قطر 6 "	م.ط	1002					

الاجمالي كتابيا:

اسم المناقص :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

الختم والتوقيع :