## السادة المناقصين

الموضوع: العطاء رقم C-T-G-0019-0096 الخاص بفك ونقل تركيب وتشغيل محطة جابر السرحان الى بئر جابر ١٠ ملحق رقم (١)

اشارة للاستفسارات الوارة من المناقصين على العطاء أعلاه ارفق طيه الرد على الاستفسارات ويعتبر هذا الملحق جزأ لا يتجزء من وثائق

س\: بالاشارة للبند رقم (١) من جدول الكميات ، طلب رسم توضيعي (مخطط موقع توضيحي) للمحطة الجديدة توضح ابعاد المحطة ومواقع اجزائها ليتم تنزيلها على موقع الحطة الجديد لنتمكن من تحديد مناسيب وكميات الحفر والطمم اللازمة لتسوية الموقع حيث ان البند يوضح تقديم السعر بالمتر المربع (م٢) وليس بالمتر المكعب (م٢) وهذا يحتاج لعرفة فرق المناسيب.

جا: الالتزام بمواصفات وشروط العطاء .

س٢: بالاشارة للبند رقم (٣) من جدول الكميات ،ذكر في البند أن سماكة جدران الغزان المعدني هي (٨ملم)علما انه ذكر في مواصفات الخزان المعدني أن السماكة هي (٦ملم) فقط . توضيح ماهي السماكه الطلوبة.

ج٢: السماكة المطلوبة كما وردت في جدول الكميات وهي ٨ ملم .

س٣: وجود تعليات من الخرسانة فوق القاعدة الخرسانية الرئيسية القائمة ، وهذه التعليات تقع تحتت كل وحدة من اجزاء المحطة وبشكل منفصل عن الاخرى ، ويوجد على هذه التعليات اطار من الزوايا المعدنية من جميع الجهات علما بانه لم يذكر وجود هذه التعليات في وثائق العطاء وذكر فقط وجود فاعدة خرسانية سماكة (٢٠سم) وكيلها بالمتر المربع (م٢) وعليه هل يلزم المقاول بعمل تعليات مماثلة في الموقع الجديد وما آلية كيلها .

ج٣ : الالتزام بمواصفات وشروط العطاء.

واقبلوا الاحترام

مدير مديرية العطاءات و المشتريات الهندسة دلال عليوه

## السادة المناقصين

| الموضوع : عطاء فك ونقل وتركيب وتشغ $\square$ محطة جابر السرحان إلى بئر جابر ا $\square$  |   |
|--|---|
| C-T-G-0019-0096  |   |
| ملحق رقم $(1)$ ملحق رقم $(1)$ ملحق رقم $(1)$ ملحق رقم $(1)$ تعلن شركة مياه اليرموك عن تمديد مدة إيداع عروض العطاء أعلاه لتصبح يوم الأثنين الساعة العاشرة صباحا الموافق $(19/4/29)$ . | _ |
| واقبلوا الاحترام   |   |
| مدير عام شركة مياه اليرموك<br>المهنـــدس نبيل الزعبي   |   |

مدير مديرية العطاءات والمشتريات

<u>نسخة الى :</u> ✓ ✓ مدير ادارة الشؤون الفنية

مدير مديرية محطات الصرف الصحي