

المناقضة رقم O/T/S/0026/0152
للمرة الثالثة
التاريخ 29/10/2026

شركة مياه اليرموك
للوازم
مديرية المعطيات والمشتريات



استدراج عروض
ترغب شركة مياه اليرموك بشراء اللوازم المبنية تالياً، فلي من يرغب تقديم عرض سعر إلى قسم المشتريات في مقر الشركة (اريد / ش بغداد) مع مراعاة البنود أدناه.
ولاحصول على أية معلومات بخصوص المعطيات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة <http://www.yw.com.jo>.

1. اخر موعد لتسليم العروض يوم الاربعاء الموافق 2026/11/4 الساعة الثانية عشر صباحاً	7. ختم المناقضة بختم الشركة والتوقيع عند اجراء أي تصحيح أو تغيير
2. تفقيط الأسعار كتابة بالدينار الأردني مع ذكر السعر الافراضي والجمالي	8. كتابة الرقم الضريبي .
3. إرفاق عينات من اللوازم المطلوبة وبيان بلد المنشأ	9. دفع الطوايع خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ
4. التسليم في مستودعات الشركة - الموقع.	10. الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار
5. تحديد مدة التسليم وإلا فتسليم فوراً .	11. تدفع غرامة تأخير 1% من قيمة المواد التي تأخر في تسليمها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع
6. العرض صالح لمدة ثلاثة شهور ولا يقبل أقل من ذلك.	12. وعلى جميع الأحوال يطبق جميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به لدى شركة مياه اليرموك
13. يلتزم المناطق بتسعير جميع البنود	14. يلتزم المناطق في حال تقديم لعرض من منشأ أرمني إرفاق كتاب صلاص عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يفيد بتحقيق اللوازم المعروضة المنشأ الأرمني.
15. يلتزم المناطق بتسعير جميع البنود ويحق لشركة مياه اليرموك بتجزئة الإحالة	

الرقم	اللوازم المطلوبة	سعر الوحدة		سعر المجموع		يعياً من قبل المناقص	
		فلس	دينار	فلس	دينار	النوع المعروف ومواصفاته	مدة التسليم
1	صيانة وحدة الطرد المركزي لدى محطة شرق جرش صيانة ماكينة الطرد المركزي لمحطة تنقية شرق جرش وحسب وصف العمل المرفق						
المجموع :							
الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار على من يرسو عليه المعطاء تقديم - كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10 %) من قيمة الإحالة - كفالة صيانة بنسبة (5 %) من قيمة الإحالة لمدة ثلاثة أشهر. - يوجد زيارة موقع والتنسيق مع المهندس احمد العرود							

اسم المناقص رقم الهاتف رقم الفاكس التوقيع والختم التاريخ

رئيس قسم المشتريات

بطاقة وصف عمل

مكان العمل : محطة تنقية شرق جرش

وصف العمل :

صيانة وحدة الطرد المركزي رقم 1 نوع GEA :

1. فك وتركيب الاجزاء الميكانيكية للوحدة مع جميع ما يلزم .
2. التحقق من الاجزاء الداخلية واجراء الاصلاحات اللازمة لها وتركيب وتوريد وعمل ما يلزم من لحام وفك وتركيب .
3. اجراء فحص الاتزان لجميع الاجزاء الخاص بالدوران .
4. توريد واستبدال البيال الداخلية والخارجية للوحدة وعددها اربعة (ذات مواصفات اوروبية) .
5. توريد واستبدال بيال المواتير الخاصة بالوحدة وعددها اربعة (ذات مواصفات اوروبية) .
6. توريد واستبدال براغي الغطاء الخارجي وبراعي حواضن البيال للوحدة وزرع سن جديد لها وتثبيتها جيد .
7. توريد اقشطة للوحدة عدد 5 نوع (v-belt-xpb2240\5vx886) وعدد 2 نوع (drive belt) وحسب العينة .
8. تبديل رؤوس التشحيم الخاصة لجميع مواقع التشحيم على الوحدة .
9. لحام ماسورة قطر 300 ملم عدد 2 مع مع تركيب قاعدة تثبيت لكل ماسورة .
10. اجراء ما يلزم لحل المشكلة وتشغيل الوحدة بشكل المطلوب .

شروط اخرى :

1. يتوجب على المقاول الكشف على الوحدة لتحديد آلية ومستلزمات العمل لتمام عملية الصيانة المطلوبة .
2. يجب اخبار ادارة المحطة قبل 24 ساعة من مباشرة العمل والتركيب ليتم تجهيز الوضع .
3. على المقاول الالتزام بالعمل اعلاه وفي حال رغبته بتغيير الية العمل يجب عليه اخذ موافقة مسؤول المحطة قبل التنفيذ .
4. في حال احتاج العمل لأي معدات اخرى غير المتوقع تكون تكاليفه على نفقة المقاول .
5. يجب على المقاولين تأمين العمال وجميع المعدات اللازمة وتأمينهم بجميع لوازم السلامة المهنية اللازمة .
6. يتحمل المقاول تكاليف اي اضرار تحدث بالمعدة جراء العمل المنجز من قبله .
7. لا تتحمل شركة مياه اليرموك اي تبعات او اضرار تحدث داخل العمل .
8. صيانة المعدة من خلال المقاول حسب المطلوب .
9. اعادة الوضع على ما كان عليه سابقا ، ومعالجة اي خلل تسبب به المقاول .
10. كفالة صيانة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التشغيل .

للتواصل - م احمد العرود : 0791915929