



Ref : Date : التاريخ : الرقم : ١٩٨١١٧ / ٢٠٢٤ / ١١ / ١٤

السادة المناقصين

العطاء رقم : T-G-0024-0202
الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل قطع غيار
و معدات لمحطات تنقية الصرف الصحي
مشروع Un-habitat
الموضوع : ملحق رقم (2)

ارفق طيا الملحق رقم (2) للعطاء اعلاه و يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به و العمل بمضمونه.

س-1 لوحظ اثناء الزياره الميدانيه لمحطة المعراض ، بأن اللوحات الكهربائيه الخاصه بتشغيل ال Pump Service صغيره جدا ، هل يطلب من المقاول توريد وتركيب لوحه جديده ليتم تركيب ال VFD المراد توريده وتركيبه في حال كانت اللوحه الحاليه غير كافيه لذلك ؟


ج-1يرجى العلم بان ابعاد اللوحات الكهربائيه هي 50 سم*50 سم والمطلوب التركيب داخل هذه اللوحات وفي حال تطلب الامر توريد لوحات جديده فيجب توريدها.

س-2 الغرفه القائمه حاليا و الخاصه بلوحات تشغيل ال Pump Service ، لا يوجد بها تكييف ، وفي حال تم توريد وتركيب اجهزة ال VFD بحاجه الى تكييف ، هل يطلب من المقاول توريد وتركيب مكيف هواء ؟

ج-2 غير مطلوب توريد مكيف هواء ضمن العطاء وسيتم طلبه لاحقا.

س-3 المنهل الخاص والذي سيتم تركيب به عداد مضخات ال WAS ، لوحظ اثناء الزياره بأنه لا يمكن تركيب العداد هناك نظرا لقصر المسافه ووجود Fitting ، بما يتطلب ان يتم عمل منهل جانب المنهل القائم حاليا ، هل ستكون من مسؤوليه المقاول ام المالك ؟ كما يرجى التأكيد على قطر الخط هل هو DN 200 او DN150 ؟

ج-3 ضمن اعمال التركيب عمل منهل لتركيب العداد مع العلم بان قطر خط الدفع هو 6 انش وما يعادل 150 مم



مياه
اليرموك
yarmouk water



الرقم : التاريخ : Date : Ref :

س-4يرجى التأكيد على مواصفة محابس احواض التجفيف المراد توريدها وتركيبها في محطة المفرق ، ما هي الـ Material الخاصه بالمحابس ونوعها.

ج-4 رجي العلم بان المحابس هي cast iron نوع gate مع العلم بان الداخل من البلاستيك والمطاط

س-5 بما يتعلق بالمضخة ال متنقله 3 فاز في محطة المعراض ، يرجى تزويدنا بمواصفة للمضخة المراد توريدها ؟

ج-5 ما يتعلق بمواصفات المضخة المتنقلة حسب ما ورد في جدول الكميات هي (تدفق 50-100) متر مكعب لكل ساعة، هيد 10-20 متر، مخرج قطر 4 انش، مضخة غاطسة مناسبة للتعامل مع الحماة ومياه الصرف الصحي .

س-6 التأكيد على سرعة الدوران لمضخة رفع محطة المفرق ، هل هي 1460 ام 2900 ، حيث موديل المضخة الموجوده في العطاء هي سرعه عاليه ، و ورد في العطاء ضمن مواصفة المضخة سرعه بطيئه، يرجى التأكيد على ذلك

ج-6 يرجى العلم بان سرعة المضخة هي 2925 دورة لكل دقيقة

واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة

نسخه الى :

- ✓ مدير مديرية العطاءات والمشتريات
- ✓ مدير مديرية الصرف الصحي
- ✓ المهندس خالد القبلان
- ✓ السيده / رنا خصاونة
- ✓ السيده / هنادي الدرابسة

Yarmouk Water Company

Irbid - Baghdad St. - P.O.Box 378, Irbid 21110 Jordan

Tel: +962 2 727 5477 - Fax : +962 2 7270707

Website: www.yw.com.jo Email: info@yw.com.jo

شركة مياه اليرموك

إربد - شارع بغداد - ص.ب. ٣٧٨ إربد ٢١١١٠ الأردن

هاتف: +962 2 7275477 - فاكس: +962 2 7270707

الموقع الالكتروني: www.yw.com.jo البريد الالكتروني: info@yw.com.jo



مياه
اليرموك
yarmouk water



Ref :

Date :

الرقم : ٧٩٩٦١١٧ التاريخ : ٣١/١٠/٢٠٢٤

السادة المناقصين

العطاء رقم : T-G-0024-0202
الخاص بتوريد و تشغيل قطع غيار و
معدات لمحطات تنقية الصرف
الصحي مشروع UN-habitat
الموضوع ملحق رقم (1)

ارفق طيه الملحق رقم (1) للعطاء اعلاه و يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق
العطاء للتقيد به و العمل بمضمونه

يرجى العلم ان الارقام المتسلسلة للبند المذكورة في العناصر التي تحمل الارقام
التالية 12,13,14,16 هي كالاتي

1-البند رقم 12 (Flygt model 3171.181.SN 0870215)

2- البند رقم 13 (Flygt model 3171.181.SN 0870206)

3- البند رقم 14 (Flygt model 3153.181.SN 2270329)

4- البند رقم 16 (Flygt model 3171.181.SN 0870216)

واقبلوا الاحترام ,,,,,,

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العمامرة

نسخه الى :

✓ مدير مديرية العطاءات والمشتريات
✓ المهندس خالد القبلان
✓ السيده ديمنا نصير

Yarmouk Water Company

Irbid - Baghdad St. - P.O.Box 378, Irbid 21110 Jordan

Tel: +962 2 727 5477 - Fax : +962 2 7270707

Website : www.yw.com.jo Email: info@yw.com.jo

شركة مياه اليرموك

إربيد - شارع بغداد - ص.ب: ٣٧٨ إربيد ٢١١١٠ الأردن

هاتف: +962 2 7275477 - فاكس : +962 2 7270707

الموقع الالكتروني: www.yw.com.jo البريد الالكتروني: info@yw.com.jo