



مياه
اليرموك
yarmouk water



Ref :

Date :

الرقم : ١٩٥١١٧ التاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٤

To: Bidders

Subject: Construct New Reservoir Capacity 5000m3 in Sakib

Tender No.: YWC-FARA7-5.1.4/2024

Addendum (1)

Please find attached the addendum No. 1 for the tender mentioned above as follows:

السؤال الاول: يرجى تزويدنا بصورة عن تقرير فحص التربة

الجواب رقم (1): يرجى الاطلاع على المرفق بالايميل

السؤال رقم (2): من هي جهة الاشراف الرسمية على المشروع

الجواب رقم (2): شركة اربتك جردانة

السؤال رقم (3): هل يمكن إعادة النظر بمتطلبات العطاء بما يتعلق بمساحة المكاتب وحجم

جهاز المقاول لتخفيض كلفة النفقات الإدارية

الجواب رقم (3): الالتزام بوثائق العطاء

السؤال رقم (4): هل يسمح بصب خرسانة جدران الخزان على عدة مراحل

الجواب رقم (4):

The water tank is designed to serve as a one structural unit (i.e. - without any expansion joints).

For construction joints, however, the Contractor is allowed to submit reasonable proposals for the supervision review and approval, considering the following:

1) Show the location of the construction joint, along the foundation and walls.

2) Proposal shall include the following details:

(a) Water stops, and

(b) The development length + overlapping between rebars.

السؤال رقم (5): يرجى توضيح الية فحص الخزان وهل سيقوم المقاول بتعبئة الخزان ب5000

متر مكعب وهل سيتم إبقاء المياه داخل الخزان وكيف سيتم التخلص من هذه المياه بعد الاختبار

بالنظر لاختلاطها باملاح الخرسانة .

Yarmouk Water Company

Irbid - Baghdad St. - P.O.Box 378, Irbid 21110 Jordan

Tel: +962 2 727 5477 - Fax : +962 2 7270707

Website : www.yw.com.jo Email: info@yw.com.jo

شركة مياه اليرموك

إربد - شارع بغداد - ص.ب: ٣٧٨ إربد ٢١١١٠ الأردن

هاتف: +962 2 7275477 - فاكس: +962 2 7270707

الموقع الإلكتروني: www.yw.com.jo البريد الإلكتروني: info@yw.com.jo



مياه
اليرموك
yarmouk water



Ref : التاريخ : ٢٠٢٥/٤/١٤ Date : ٢٠٢٥/١/١٧ الرقم :

الجواب رقم (5): يجب على المقاول تنظيف الخزان اولا بكميات المياه المطلوبة وليس كامل الحجم ومن ثم يعمل فحص للخزان وبالنسبة لطريقة التخلص من كميات المياه يتم عمل جميع الاجراءات اللازمة من قبل المقاول من تمديد انابيب او فتح قنوات تحت اشراف وموافقة المالك والاستشاري ويتم تحديد طريقة التخلص في الموقع دون ان تشكل اي خطر على المواطنين .

السؤال رقم (6): عدم وجود مصدر كهرباء لاختبار أنظمة وانارة المشروع

الجواب رقم (6): يوجد مصدر قريب المنطقة مخدومة ويوجد سكن قريب وعلى المقاول ان يعمل التنسيق اللازمة مع الجهة المعنية من اجل الحصول على الكهرباء

Sincerely yours,

YW General Manager

Eng. Mohammad Amirah

Cc:

✓ Procurement Manager
✓ PMD Manager
✓ Mr. Abdel Hadi Bataineh