

الرقم : ٣١٧٧ / ١١٧ التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٧ Date : Ref :

السادة المناقصين

الموضوع : العطاء رقم (C - T - G - 0025 - 0031)
توريد مواسير تعليق "4" للآبار العاملة في شركة مياه اليرموك
ملحق رقم (1)

ارفق طيه الملحق رقم (1) للعطاء اعلاه ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به والعمل بمضمونه , اشارة الى العطاء اعلاه اعلمكم بما يلي :

أولاً: تمديد موعد الاستدراج للعطاء ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/3 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/27 الساعة الثالثة والنصف عصراً.
تمديد موعد ايداع العروض ليصبح يوم الاربعاء الموافق 2025/6/4 بدلاً من يوم الاربعاء الموافق 2025/5/28 الساعة الثانية عشر ظهراً .

ثانياً : الرد على الاستفسارات

السؤال الاول: ما هي الفحوصات التي ستطبع على المواسير والمغف؟
الجواب : فحوصات الخصائص الميكانيكية والكيميائية والابعاد والاقطار والسماكات وفحوصات الشد والثني وسماكة طبقة الجلفنه المنصوص عليها في المواصفات المرفقة بدعوة العطاء لدى الجمعية العلمية الملكية.

السؤال الثاني: كم عدد العينات التي ستفحص وهل يجب تزويدها على الكمية مجاناً ام سيتم اخذها من الكمية المطلوبة والبالغة 6000 متر؟ .
الجواب: عدد العينات المطلوب فحصها هي عدد (2) على الاقل ولا تحسب من ضمن الكمية المراد توريدها والبالغة (6000 متر)

السؤال الثالث: بما يخص المغه المطلوبة هل من الجائز ان تكون Seam welded carbon steel coupling?

الجواب: الالتزام بما ورد بوثائق العطاء والتي تنص : Each pipe shall be provided with seamless coupling which must be of the same material of the pipe



Ref :

Date :

الرقم : ١١٧ / ١٧٧٧ التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٧

السؤال الرابع: ماذا يمثل الرمز E0 و E1 بالنسبة للرسم المطلوبة؟
الجواب: (E0 -E1) Refer to the types or weld seam inspection and quality level according to certain standard In the context of seamless or welded pipe or welded pipe يشير الى مستوى فحص خط اللحام وجودته .

واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة


نسخة الى :

مدير مديرية العطاءات والمشتريات ✓
مدير مديرية الابار ✓
السيدة رنا خصاونة ✓
السيدة هنادي درابسة / للنشر على الموقع الالكتروني ✓