

الاستدراج عروض

بيان سعر
ترغب شركة مياه البرموك بشراء اللوازم المبيئية تالياً فعلى من يرغب تقديم عرض من يرغب تقديم عرض إلى قسم المشتريات في مقر الشركة (اربعاء بعبدا) مع مراعاة البند أدناه. وللحصول على أية معلومات
بيان سعر
يخصوص العطاءات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.yw.com.jo>

الرقم	اللوازم المطلوبة	سعر المجموع	سعر الوحدة	الكمية	المادة	دبيار	نوع المعروض ومواصفاته	يعبأ من قبل المقاصل
1	توريه وتركيب وتشغيل لمبات UV لمحطة معالجة عين الديك حسب المواصفات المرفقة	عدد 3	دبيار	دبيار	مدة التشليم			
2	توريه وتركيب وتشغيل لمبات UV لمحطة معالجة القيروان حسب المواصفات المرفقة	عدد 2	دبيار	دبيار				
3	توريه وتركيب وتشغيل لمبات UV لمحطة معالجة الشواهد حسب المواصفات المرفقة	عدد 2	دبيار	دبيار				
4	توريه وتركيب وتشغيل حساس قراءة الأشعة (UV- Sensor) في محطة معالجة الشواهد حسب المواصفات المرفقة	عدد 1	دبيار	دبيار				
5	صيغة وتشغيل نظام الشطف الآوتوماتيكي للمبات في محطة معالجة الشواهد	مقطوع	دبيار	دبيار				

الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار على من يرسو عليه المطهء تقديم:
• كفالات حسن تنفيذ 10% من قيمة الأحالة.
• كفالات صيانة 5%
تقديم ضمان ضد سوء صنعية .
اسم المتألق رقم الهاتف رقم الفاكس رقم التوقيع والختم
التاريخ.....

رئیسی قسم المشتریات

مواصفات أنظمة المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية في محطات المعالجة البكتيرية التابعة لإدارة مياه جرش

UV Lamp and Reactor specifications

Item	Specifications	
UV Reactor	محطة معالجة عين الديك	محطة معالجة الشواهد
Design Flow (potable water) (m ³ /hr)	Wedeco/ Spectron 180e 200	Wedeco/ BX 80e 100
Lamp type	Ecoray VLR30 (low pressure high-output amalgam lamp)	Ecoray ELR30-1 (low pressure high-output amalgam lamp)
Lamp Power(watt)	290	290
UV-C output (watt)	120	150
Power Supply	230V - 50/60Hz CE	230V - 50/60Hz CE
# of lamps in reactor	3	2
UV transmittance per CM(minimum)	92%	92%
UV dose (End of the lamp life) (mj/cm ²)	40	40
Minimum lamp shelf life (hr)	14000	14000
Water Temperature (°C)	5 to 45	5 to 45

UV sensor for Ashawahed Specifications

Item	Specifications	
UV Sensor	محطة معالجة الشواهد Wedeco a xylem brand ONORM M 5873-1:20001-03 SO13599-19-26-55	على يتم الإعتبار ما يلي من قبل المقاول:

على أن تشمل الأعمال فك المبادت الراكيبة حالياً وتوريد وتركيب وتشغيل المبادت الجديدة في المحطات أعلاه و شاملًا لجميع المعدات والأدوات الالزامه لإتمام العمل حسب الأصول
 يطلب من المقاول توريد وتركيب وتشغيل نفس نوعية المبادت اعلاه او ما يكافئها
 أن لا يقل العمر التشغيلي للمبادت عن ١٤٠٠٠ ساعة عمل
 إرفاق التشرفات الفنية والاتصالات للبيانات المراد تورidiها للمحطات
 إن تتم عمليات التركيب والتشغيل للمبادت بالتنسيق الكامل مع مديرية المختبرات وإدارة مياه حرش
 إن تشمل الأعمال فك UV Sensor الراكيك حالياً وتوريد وتركيب حساس قراءة الاشعة (UV sensor) في محطة معالجة آبار الشواهد و شاملًا لـ

